

距離設定放大器內建型光電感測器

E3Z-LS

CSM_E3Z-LS_DS_TW_9_5

不受工件顏色以及背景影響的 反射型感測器

- 不受顏色影響的三角測距反射型產品
- 即使使用LED，依然可精確地以光點完成定位，設定容易(E3Z-LS□3/LS□8型)
- 可檢測出微小的段差



請參閱第8頁的「安全注意事項」。

有關規格認證對象機種等最新資訊，請參閱本公司網站
(<http://www.omron.com.tw>)的「規格認證」。

種類

本體【外觀尺寸圖→P.10】

紅色光

檢測方式	形狀	連接方式	檢測範圍(白紙)	型號	
				NPN輸出	PNP輸出
距離 設定型		出線型(2m)		E3Z-LS61 2M * 1	E3Z-LS81 2M * 1
		接頭型(M8/4極)		E3Z-LS66	E3Z-LS86
		出線型(2m)		E3Z-LS63 2M	E3Z-LS83 2M * 2
		接頭型(M8/4極)		E3Z-LS68	E3Z-LS88

* 1. 備有M12標準接頭中繼型(0.3m)。請於型號的尾端加上-M1J 0.3M以進行指定。(範例: E3Z-LS61-M1J 0.3M型)交貨日期請向經銷商洽詢。

* 2. 備有M12 Smartclick連接器接頭中繼型(0.3m)。請於型號的尾端加上-M1TJ 0.3M以進行指定。(範例: E3Z-LS83-M1TJ 0.3M型)交貨日期請向經銷商洽詢。

選購品(另售)

安裝金具 詳細說明→請參閱E3Z型相關章節

感測器I/O接頭(單邊接頭) (必須使用接頭型)並未附於感測器，請務必另行訂購。【外觀尺寸圖→XS3型】

導線規格	形狀	導線種類	型號
M8標準導線		2m	XS3F-M421-402-A
		5m	XS3F-M421-405-A
		2m	XS3F-M422-402-A
		5m	XS3F-M422-405-A

* 1. 在嵌合後，接頭將無法旋轉。

* 2. 出線方向會固定為和感測器投光、受光面呈180度的相反方向。

額定/性能


項目	型號	檢測方式	距離設定型			
		NPN輸出	E3Z-LS61	E3Z-LS66	E3Z-LS63	E3Z-LS68
		PNP輸出	E3Z-LS81	E3Z-LS86	E3Z-LS83	E3Z-LS88
檢測範圍	BGS	20mm ~ 設定距離(白紙、黑紙100×100mm)			2mm ~ 設定距離(80mm以下)	
	FGS	設定距離~ 200mm以上(白紙100×100mm) 設定距離~ 160mm以上(黑紙100×100mm)			——	
設定範圍		40 ~ 200mm (白紙100×100mm) 40 ~ 160mm (黑紙100×100mm)			20 ~ 80mm (白紙25×25mm)	
應差		設定距離的10%以下 (請參閱→第4頁「應差—距離特性」之相關說明)			設定距離的2%以下	
反射率特性(白黑誤差)		設定距離的10%以下			設定距離的5%以下	
光源(發光波長)		紅色發光二極體(670nm)			紅色發光二極體(650nm)	
電源電壓		DC12 ~ 24V±10%漣波(p-p) 10%以下				
消耗電流		30mA以下				
控制輸出		負載電源電壓DC26.4V以下、負載電流100mA以下(殘留電壓1V以下) 開路集極輸出型(NPN/PNP輸出 依型號不同而異) 入光時ON/遮光時ON 切換開關				
BGS/FGS切換輸入		BGS功能：開路或接地 FGS功能：連接Vcc			BGS功能：開路或接地	
保護迴路		電源反接保護、輸出短路保護、防止相互干擾功能				
應答時間		動作、復歸：各1ms以下				
距離設定		5迴轉式旋鈕				
使用環境照度		受光面照度 白熾燈：3,000lx以下、太陽光：10,000lx以下				
環境溫度範圍		動作時：-25 ~ +55℃、保存時：-40 ~ +70℃ (不可結冰結露)				
環境濕度範圍		動作時：35 ~ 85%RH、保存時：35 ~ 95%RH (不可結露)				
絕緣阻抗		20MΩ min. (at 500 VDC)				
耐電壓		AC1,000V 50/60Hz 1min				
震動(耐久性)		10 ~ 55Hz 重複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h				
衝擊(耐久性)		500m/s ² X、Y、Z各方向 3回				
保護構造		IEC規格 IP67				
連接方式		出線型 (標準導線長度2m / 0.5m)	M8接頭型		出線型 (標準導線長度2m / 0.5m)	M8接頭型
指示燈		動作指示燈(橘色)、穩定指示燈(綠色)				
重量(包裝狀態)		約65g (出線2m型)	約20g	約65g (出線2m型)		約20g
材質	外殼	PBT				
	鏡頭區	變性聚芳基酸酯(PAR)				
附屬品		使用說明書 註：安裝金具為另售				

特性資料(參考值)


動作領域特性

E3Z-LS□1/LS□6


BGS



FGS




E3Z-LS□3/LS□8




投光點直徑—距離特性

E3Z-LS□1/LS□6




E3Z-LS□3/LS□8




近距離特性

E3Z-LS□1/LS□6




E3Z-LS□3/LS□8




應差－距離特性

E3Z-LS□1/LS□6




E3Z-LS□3/LS□8




斜率特性

E3Z-LS□1/LS□6

上下方向




左右方向




E3Z-LS□3/LS□8

上下方向




左右方向




FGS模式距離設定

E3Z-LS□1/LS□6

白紙




黑紙




檢測距離－材質特性

E3Z-LS□1/LS□6

使用白紙且距離為40mm




使用白紙且距離為200mm




E3Z-LS□3/LS□8


使用白紙且距離為20mm



使用白紙且距離為80mm



輸入輸出段迴路圖



註. VERY FAR區僅適用FGS模式。
受光量門檻值為固定值，無法更改設定。

NPN輸出

型號	動作模式	時序圖	動作切換開關	BGS/FGS 切換連接	輸出迴路
E3Z-LS61 E3Z-LS66 E3Z-LS63 E3Z-LS68	入光時ON		L側 (LIGHT ON)	BGS模式	
	遮光時ON		D側 (DARK ON)	將粉紅線 (2) 開路或短路至藍色線 (3)	
E3Z-LS61 E3Z-LS66	入光時ON		L側 (LIGHT ON)	FGS模式	
	遮光時ON		D側 (DARK ON)	將粉紅線 (2) 短路至 (1) 棕色線	

連接器引腳配置




PNP輸出

型號	動作模式	時序圖	動作切換開關	BGS/FGS 切換連接	輸出迴路
E3Z-LS81 E3Z-LS86 E3Z-LS83 E3Z-LS88	入光時ON		L側 (LIGHT ON)	BGS模式	連接器引腳配置
	遮光時ON		D側 (DARK ON)	將粉紅線 (2)開路或短路至藍色線(3)	
	入光時ON		L側 (LIGHT ON)	FGS模式	
	遮光時ON		D側 (DARK ON)	將粉紅線 (2)短路至 (1)棕色線	

關於連接用接頭(感測器I/O接頭)


M8接頭



接腳配置

區分	導線顏色	連接針腳 No.	適用
DC 專用	棕	①	電源(+V)
	白	②	BGS/FGS切換
	藍	③	電源(0V)
	黑	④	輸出

各部分名稱



安全注意事項

詳細內容請參閱E3Z型「安全注意事項」、共同注意事項以及訂購時注意事項等章節之相關說明。

警告

為了確保安全，禁止將本產品直接或間接運用在人體檢測用途。

請勿將本產品當作可保護人體的檢測裝置使用。



注意

請勿連接交流式電源。

施加交流電源(AC100V以上)後，恐將造成產品破裂或燒毀。



安全注意事項

為了達到確保安全之目的，請務必遵守下述項目所規定之內容。

●配線時

關於電源電壓及輸出負載電源電壓

使用時，請勿超過適用之電壓範圍。

若施加之電壓超過所使用之電壓範圍，恐將造成產品損壞或燒毀。

關於負載短路

請勿使負載短路。否則有可能會造成產品破裂或燒毀。

關於無負載連接

在無負載狀態下直接連接電源，恐將造成內部元件破裂或是燒毀等，因此配線時請加入負載。

●使用環境

請勿在含有爆炸性氣體的地方使用。

使用注意事項

請勿在超過額定規格的环境氣體或是環境下使用本產品。

●設計時

關於電源復歸時間

在電源啟動後的100ms內，感測器便會進入可檢測狀態。若將負載和感測器連接至不同的電源，請務必先導入感測器的電源。

●配線時

避免錯誤動作的發生

光電感測器和變流器、伺服馬達同時使用時，務必將FG (框架接地(FG)端子)及G (接地端子)接地。否則將會造成錯誤動作的發生。

●安裝時

關於安裝


- 若將感測器面對面安裝，恐將造成相互干擾，因此安裝時應避免讓感測器的光軸互相面對。
- 設置時，應避免太陽光、日光燈或白熾燈泡等強光進入光電感測器的指向角範圍內。
- 安裝光電感測器時，倘若以鐵鎚敲打，則可能導致防水功能受損，請特別注意。
- 安裝主體時，請使用M3螺絲。
- 安裝外殼時，固定轉矩需小於0.54N·m。

關於M8接頭

- 請務必在關閉電源後，再行插入或拔除接頭。
 - 插入或拔除接頭時，請務必握住接頭保護蓋部分。使用XS3F型時，請務必用手鎖緊固定工具。請勿使用鉗子等工具。
- 若未充分鎖緊，則保護構造可能會因震動而鬆脫。適用的鎖合扭力為0.3 ~ 0.4N·m。
- 如欲使用其他市售的接頭，請遵守接頭製造商的建議使用條件和建議鎖緊扭力來使用。


關於安裝方向

- 安裝時，光電感測器的檢測面和欲檢測物體必須保持平行(相對於檢測物體不可傾斜)。




但檢測具光澤物體(具光澤表面)時，如右圖所示，請先將光電感測器傾斜5 ~ 10°後再安裝。在此情形下，請確認裝置不會受到背景物體影響。


- 光電感測器下方若放置了鏡面物體，檢測物體的光線會先反射到鏡面物體上，然後再回到光電感測器，如此將造成動作不穩定，這時候請依下圖所示，將光電感測器傾斜，或是在安裝時和下方保持適當的距離。




- 關於光電感測器的安裝方向，請注意檢測物體的移動方向並安裝如下。



此外，若檢測物體的顏色或材質產生極端變化時，亦請安裝如下。



●調整時 關於指示燈



- 註1. 當穩定指示燈亮燈，表示本產品可在額定動作溫度範圍(-25 ~ +55℃)條件下穩定執行檢測/不檢測。
2. VERY FAR區僅適用FGS模式。
- 受光量門檻值為固定值，無法更改設定。
- 受光量門檻值之對應距離將依檢測物體表面之顏色、光澤度而異。

●維護及檢查 關於清潔的方式

稀釋劑等恐將造成產品表面腐蝕，應避免使用。

E3Z-LS


(單位: mm)

未指定尺寸公差: 公差等級IT16

外觀尺寸


出線型

E3Z-LS61型
E3Z-LS81型
E3Z-LS63型
E3Z-LS83型



M8接頭型

E3Z-LS66型
E3Z-LS86型
E3Z-LS68型
E3Z-LS88型



端子編號	規格
1	+ V
2	BGS/FGS切換
3	0V
4	輸出

可鑫科技股份有限公司

益成自動控制材料行

TEL: 06-3585914 / FAX: 06-3585911

LINE: @ENPRO

MAIL: INFO@ENPROTEKO.COM.TW

WEB: WWW.ENPROTEKO.COM.TW

致 購買歐姆龍商品的顧客們

同意事項

承蒙對歐姆龍商品的肯定與支持，謹此表達萬分謝意。您選購「歐姆龍商品」時，如無特別的合意，無論您於何處購得「歐姆龍商品」，均將適用本同意事項所記載各項規定，請先了解、同意下列事項，再進行選購。

1. 定義

本同意事項中之用語定義如下：

- ①「歐姆龍」：台灣歐姆龍股份有限公司為日本歐姆龍株式會社之海外子公司。
- ②「歐姆龍商品」：「歐姆龍」之FA系統機器、通用控制機器、感測器
- ③「型錄等」：有關「歐姆龍商品」之「Best控制機器型錄」、其他型錄、規格書、使用說明書、操作手冊等，包括以電磁方式提供者。
- ④「使用條件等」：「型錄等」中所記載之「歐姆龍商品」之利用條件、額定值、性能、作動環境、使用方法、使用上注意、禁止事項及其他。
- ⑤「客戶用途」：客戶使用「歐姆龍商品」之使用方法，包括於客戶製造之元件、電子基板、機器、設備、或系統中組裝或使用「歐姆龍商品」。
- ⑥「兼容性等」：就「客戶用途」，「歐姆龍商品」之（a）兼容性、（b）作動、（c）未侵害第三人智慧財產權、（d）法令遵守以及（e）符合各項規格等事項。

2. 記載內容之注意事項

就「型錄等」之記載內容，以下各點請惠予理解。

- ①額定值以及性能值係於單項實驗中基於各項實驗條件所得出之數值，並非保證各額定值以及性能值在其他複合條件之下所得之數值。
- ②參考資料僅供參考，並非保證於該範圍內產品均能正常運作。
- ③使用案例僅供參考，「歐姆龍」並不就「兼容性等」保證。
- ④「歐姆龍」因改良產品或「歐姆龍」之因素，可能停止「歐姆龍商品」、或變更「歐姆龍商品」之規格。

3. 選用使用時之注意事項

選購以及使用時，以下各點請惠予理解。

- ①除額定值、性能外，使用時亦請遵守「使用條件等」規定。
- ②請客戶自行確認「兼容性等」，判斷是否可使用「歐姆龍商品」。「歐姆龍」就「兼容性等」，一概不予保證。
- ③就「歐姆龍商品」於客戶系統全體中之所預設之用途，請客戶務必於事前確認已完成適切之配電、安裝。
- ④使用「歐姆龍商品」時，請實施、進行（i）於額定值以及性能有餘裕之情形下使用、備用設計等「歐姆龍商品」；（ii）於「歐姆龍商品」發生故障時亦能對「客戶用途」之危害降到最小之安全設計（iii）在整體系統中建構對使用者之危險通知安全對策；（iv）對「歐姆龍商品」以及「客戶用途」進行定期維修。
- ⑤「歐姆龍」對於因分散式阻斷服務攻擊（DDoS攻擊）、電腦病毒等其他技術上之破壞性程式、非法存取導致「歐姆龍商品」、安裝之軟體或任何電腦機器、電腦程式、網路或資料庫遭病毒感染，因而產生之直接或間接性損失、損害或其他費用一概不予負責。

客戶應自行就（i）防病毒保護；（ii）資料之輸出及輸入；（iii）佚失資料之還原；（iv）防止「歐姆龍商品」或安裝之軟體感染電腦病毒；（v）防止「歐姆龍商品」遭非法存取；採取充分之防護措施。

⑥「歐姆龍商品」係以作為一般工業產品使用之通用品而設計、製造。

因此並不供以下之用途而為使用，客戶如將「歐姆龍商品」用於以下用途時，「歐姆龍」對「歐姆龍商品」一概不予保證。但雖屬以下用途，惟如為「歐姆龍」所預期之特殊產品用途、或有特別合意時除外。

（a）有高度安全性需求之用途（例如：核能控制設備、燃燒設備、航空、太空設備、鐵路設備、升降設備、娛樂設備、醫療用機器、安全裝置、其他有危害生命身體之用途）

（b）有高度信賴性需求之用途（例如：瓦斯、自來水、電力等之供應系統、24小時連續運轉系統、結算系統等有關權利、財產之用途等）

（c）嚴苛條件或環境下之用途（例如：設置於屋外之設備、遭化學污染之設備、受遭電磁波妨害之設備、受有震動、衝擊之設備等）

（d）「型錄等」所未記載之條件或環境之用途

⑦除上述3. ⑥（a）至（d）所記載事項外，「本型錄等記載之商品」並非汽車（含二輪機車。以下同）用商品。請勿將其安裝於汽車使用。

4. 保證條件

「歐姆龍商品」之保證條件如下：

- ①保證期間：購入後1年。
- ②保證內容：就故障之「歐姆龍商品」，由本公司自行判斷應採取下列何種措施。
 - （a）於本公司維修服務據點對故障之「歐姆龍商品」進行免費維修。
 - （b）免費提供與故障之「歐姆龍商品」相同數量之代用品。
- ③非保證對象：故障原因為以下各款之一時，不提供保證：
 - （a）將「歐姆龍商品」供作原定用途外之使用時；
 - （b）超出「使用條件等」之使用；
 - （c）違反本同意事項「3. 選用使用時之注意事項」之使用；
 - （d）非由「歐姆龍」進行改裝、修理所致者；
 - （e）非由「歐姆龍」人員所提供之軟體所致者；
 - （f）「歐姆龍」出貨時之科學、技術水準所無法預見之原因；
 - （g）前述以外，非可歸責「歐姆龍」或「歐姆龍商品」之原因（含天災等不可抗力）

5. 責任限制

本同意事項所記載之保證，為有關「歐姆龍商品」之全部保證。

就與「歐姆龍商品」有關所發生之損害，「歐姆龍」以及「歐姆龍商品」之販售店，不予負責。

6. 出口管理

將「歐姆龍商品」或技術資料出口或提供予非境內居住者時，應遵守各國有關安全保障貿易管理之法令規則。客戶如違反法令規則時，「本公司」得不予提供「歐姆龍商品」或技術資料。

IC320TW-zh
2022.7

註：規格可能改變，恕不另行通知，最終以產品說明書為準。

台灣歐姆龍股份有限公司

http://www.omron.com.tw 免付費服務電話：008-0186-3102